
MASURATORI/VERIFICARI PRAM SI INSTALATIE DE UTILIZARE 3 LOCURI DE CONSUM

I.D.: 81473503

Data publicarii	28.04.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.000,00 RON - 7.000,00 RON

Descriere: Scanare termică infraroșu pentru depistare contacte, dezechilibre - efectuat - nu sunt neconformități 2. Verificări obligatorii cf. 17/2011 VERIFICAREA PROTECȚIEI ÎMPOTRIVA ATINGERILOR DIRECTE A PĂRȚILOR AFLATE NORMAL SUB TENSIUNE Eliberare buletin rezistența de dispersie priza de pamant Eliberare raport verificare instalatie de utilizare pentru 3 imobile ale comunei Marculesti.
