

Lucrări de amenajari exterioare: terasamente și alei acces

I.D.: 97207986

Data publicarii 15.05.24 Coduri CPV 45112714-3

Pretul estimativ: 1.105.537,00 RON - 1.105.537,00 RON

Descriere: Descrierea lucrarilor propuse Lucrarile propuse a se executa in cadrul prezentului contract sunt lucrari de AMENAJARI EXTERIOARE: TERASAMENTE, ALEI ACCES, asa cum sunt regasite atat in partile desenate cat si in partile scrise - liste de cantitati, atasate prezentului caiet de sarcini; Listele de cantitati aferente acestora, reprezinta rest de executat fata de cantitatile initiale ale proiectului, si reprezinta stadiul fizic al acestora, asa cum au fost atasate procesului verbal de receptie partiala din 27.10.2023. TERASAMENTE PAMANT La interiorul incintei va fi necesara aport suplimentar de pamant din groapa de imprumut; lucrările constau din: • săpătură cu excavatorul in groapa de imprumut cu descărcare in auto; • transport cu auto la locul de punere in opera; • nivelare cu autogrederul; • compactarea terasamentelor in straturi de 30 cm, asigurând un grad de compactare de 97-98c la umiditatea optima de compactare; STRUCTURA RUTIERA TROTUARE SI ALEI Sistemul rutier este suplu (cu imbracaminte asfaltica) si este diferentiat, după cum urmeaza: • 6 cm elemente de pavaj din beton (20x10 cm); • 4 cm pat de pavaj din nisip sort (0-4)mm; • 10 cm strat suport din beton C 25/30 • 25 cm strat de fundație din balast sort (0-63)mm; • Strat geotextil anticontaminator (150 gr./mp);; VARIANTA CONSTRUCTIVĂ DE REALIZARE A INVESTIȚIEI Profil Transversal Tip_Alee Tip 1: • Latimea părții carosabile 2 x 3.00m = 6.00m • Panta transversala a părții carosabile (forma acoperiș) 0.50 % • Partea carosabila va fi încadrata cu borduri 20x25 cm; Profil Transversal Tip_Alee Tip 2: • Latimea părții carosabile 5.00m • Panta transversala a părții carosabile (panta unica) 0.50 % • Partea carosabila va fi încadrata cu rigola carosabila si borduri 20x25 cm; Profil Transversal Tip_Alee Tip 3 si 4: • Latimea părții carosabile 4.00m • Panta transversala a părții carosabile (panta unica) 0.50 % • Partea carosabila va fi încadrata cu rigola carosabila si borduri 10x15 cm; Profil Transversal Tip_Alee Tip 5: • Latimea părții carosabile 3.00m • Panta transversala a părții carosabile (panta unica) 0.50 % • Partea carosabila va fi încadrata cu rigola carosabila si borduri 10x15 cm; MONTAREA ELEMENTELOR DE PAVAJ Elementele de pavaj indicate in proiect — dale beton 20x10 cm, in grosime de 6 cm, se pot monta intr-o varietate de modele, după cum urmeaza: Pentru compactarea finala a suprafeței pavate se va folosi vibratorul cu placa (100-160 kg). Daca mai este necesar, se vor reumple rosturile si se va matura din nou suprafața. Fixarea si vibrarea pavajului se face pe timp uscat. Se folosește numai nisip uscat.