

Mentenanata tehnica la echipamente de climatizare si ventilare

I.D.: 74422223

Data publicarii	17.10.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.220,00 RON - 3.220,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de mentenanata tehnica semestriala si constatare tehnica: • Unitati de aer conditionat tip split 12000-18000 btu Proceduri mentenanata: Igienizarea unui echipament de climatizare consta in: • Curatarea evaporatorului si a condensatorului cu solutie degresanta; • Curatarea filtrelor unitatii interioare cu solutie antibacteriana; • Curatarea turbinei unitatii interioare. Verificarea unui echipament de climatizare presupune: • Testarea echipamentului - se pune in functiune pe modurile disponibile ale acestuia si monitorizarea functionarii; • Verificarea etanseitatii traseului frigorific - se verifica conexiunile frigorifice dintre unitatea interioara si unitatea exterioara; • Verificarea functionarii compresorului si a presiunilor de lucru - se verifica cu ajutorul instrumentelor specifice de masurare a presiunilor (manometre); • Verificarea furtunului de condens - se verifica integritatea acestuia si capacitatea de drenare (scurgere); • Verificarea sistemului de prindere - se verifica fixarea echipamentului, atat a unitatatii interioare, cat si a unitatii exterioare; • Verificarea partilor electronice si electromecanice a echipamentelor - se verifica raspunsul echipamentului la comenzile solicitate. Note: Igienizare - curatarea vaporizatorului, condensatorului, filtrelor si a tavii de condens cu solutie degresanta. Scopul igienizarii este acela de a stopa ca mirosurile si bacteriile care se formeaza in evaporator sa nu fie imprastiate in toata incaperea. Evaporator - par
