

Servicii de intretinere a ascensorului de marfa de la Sucursala BNR Iasi

I.D.: 6425997

Data publicarii	19.05.15	Coduri CPV	50750000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.05.15	Pretul estimativ:	2.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: CAIET DE SARCINI - LIFT MARFA 300KG, 3 STATII, AN DE FABRICATIE 2006, LOCALIZARE - SUCURSALA BNR IASI Consideratii generale - Obiectul contractului, pentru care se organizeaza prezenta procedura de achizitie publica, il reprezinta prestarea serviciilor de service si intretinere a ascensorului de marfa de la Suc. Iasi, de catre o firma autorizata ISCIR pentru aceste lucrari - In cadrul service-ului se va executa o revizie tehnica curenta/luna. - Prestatorul va cuprinde in oferta sa valoarea totala a 12 revizii curente . - Valoarea consumabilelor necesare service-ului cat si valoarea interventiilor (manopera+deplasare) aparute accidental si solicitate de beneficiar, vor fi incluse in valoarea reviziilor curente. Caracteristici ascensor Ascensor marfa 300kg tip B.K.G. 3 statii Nr.fab. 73606/2006 Asc. SC Elmas SRL fara insotitor permanent Masa cabina 167kg Suprafata utila cabina 1,045 mp 1-Obiectul lucrarilor de revizie tehnica curenta : -informare client referitor la inceperea activitatii de revizie -curatirea (in sens tehnic) troluiului, camerei masinii, cabinei si putului -completarea cu ulei a bii troluiului si a tuturor lagarelor - verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemelor de ungere - umplerea cu unsoare consistenta a ungateoarelor si verificarea gresarii -verificarea imbinarilor cu suruburi de la troliu -stabilirea gradului de uzura al sabotilor franei, verificarea functionarii franei si reglarea acesteia -verificarea cuplajului elastic -stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tractiune si al cablului limitatorului de viteza -ungerea pieselor supuse frecarii -verificarea functionarii normale a sistemului electric de forta, comanda si semnalizare -verificarea functionarii componentelor de securitate -verificarea sigurantelor electrice -verificarea si reglarea opririi cabinei in statii -verificarea uniformitatii intinderii cablurilor de tractiune si egalizarea acestora -verificarea uzurii ghidajelor(patine,role,etc) cabinei si contragreutatii -ungerea glisierelor cabinei si contragreutatii -verificarea sistemului de verificare optica si acustica -verificarea functionarii normale a ascensorului dupa efectuarea intretinerii -verificarea existentei instructiunilor de exploatare - consemnarea defectiunilor constatate Verificarile vor respecta PT R2-2010
