
Instalare boiler de 300 litri- CASA IOANA SAT MANASTIRE, COMUNA BIRDA, NR. 87

I.D.: 106312492

Data publicarii	27.11.24	Coduri CPV	45259300-0 42161000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 10.080,00 RON - 10.080,00 RON

Descriere: Lucrări de instalare, cu furnizare, pentru boiler termoelectric de 300 litri, cu două serpentine. Caracteristici tehnice Capacitate 300 litri Putere electrica 3 kW Presiune maxima de lucru in boiler 8 bar Temperatura maxima de lucru in boiler 95 °C Presiune maxima de lucru serpentina 1 10 bar Presiune maxima de lucru serpentina 2 10 bar Temperatura maxima de lucru in serpentine 110 °C Tensiune de alimentare 230 V Suprafata schimb termic 0,89 m² Caracteristici constructive Racord serpentina 3/4" Diametru 586 mm Inaltime 1560 mm Tip montaj Vertical Masa (gol) 118 kg Material serpentina OL Grosime izolatie 43 mm transport inclus in pret la destinatie CASA IOANA SAT MANASTIRE, COMUNA BIRDA, NR. 87 , montaj si racordare la instalatiile existente - se vor asigura probele functionale necesare - garantia acordata produsului - minim 24 luni de la data punerii in functiune
