

**Contract de furnizare având ca obiect furnizarea, montarea si punerea in functiune a unei centrale termice in condensatie la sediul O.J. Botosani situat în str. 1 Decembrie, nr. 9A, Boto?ani, judetul Boto?ani.**

I.D.: 6874866

---

Data publicarii	24.06.15	Coduri CPV	39715210-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	01.07.15	Pretul estimativ:	7.259,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: 1. Centrala termica murala în condensatie (combustibil gaz) cu tiraj forat (camera etansa) pentru încălzire si preparare apa calda menajera. Caracteristici: • Putere nominala maxima încălzire: minim 28 KW. • Putere nominala maxima a.c.m.: minim 30 KW. • Temperatura minima încălzire: 35°C. • Temperatura minima a.c.m: 36°C. • Tensiunea de alimentare: 230V/50. • Nivel de zgomot: maxim 50 dB. • Sistem de auto-diagnoza cu afisaj LCD încorporat. • Dispozitiv /functie anti-înghet, anti-calcar/anti-depuneri si anti-blocare a pompei. • Debit constant de apa calda la temperatura solicitata. • Minim 2 \*\* pentru confortul a.c.m. conform EN 13203. • Eficienta energetica : minim 3 \*\* de eficienta conform DIR92/42-EEC. Vor fi vopsite tevile de alimentare cu gaz, de la contor pîna la centrala. Vopseaua va fi conform normativelor tehnice în vigoare 2. În plus, se vor monta: 1. Termostat ambiental cu fir: • Automatizare: Cronotermostat digital • Regulator de camera cu comutare pentru 7 zile. Comanda cu 2 pozitii, cu iesire ON/OFF pentru încălzire. Moduri de lucru: normal si economic sau protectie la înghet. Program de comutare pentru 7 zile si functionare manuala. Borne de legatura pentru cablu monofilar sau cablu litat. • Afisaj LCD. 3. Cerinte tehnice pentru montaj si punere in functiune • Centrala termica furnizata trebuie sa fie în conformitate cu cerintele din prezenta solicitare de oferta. • Centrala termica furnizata se va instala cu respectarea tuturor prescriptiilor tehnice si normelor în vigoare . • Centrala termica furnizata va fi însoțita de urmatoarele documente: ? Cartea centralei care trebuie sa contina: livret aparat, certificat de garantie, procesul verbal de punere în functiune (PIF) conform PT-A1 din 2010; ? declaratie de conformitate, în conformitate cu modelul din PT-A1/2010; ? manualul de utilizare (în limba româna).

---