

Furnizare sistem antiincendiu cu gaz Inhibitor

I.D.: 12833795

Data publicarii	11.05.16	Coduri CPV	35111500-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.05.16	Pretul estimativ:	16.666,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Furnizarea a 2 sisteme antiincendiu cu gaz inhibitor, pentru 2 camere având dimensiunile L - 7,50m, l - 3,50m, H - 3,50m. Specificatii tehnice - Sistemul antiincendiu cu gaz inhibitor destinat stingerii incendiilor trebuie dimensionat sa asigure protectie la incendiu pentru o camera cu dimensiunile: L - 7,50m , l- 3.50m. H - 3,50 m. - Instalarea sistemului nu necesita elaborarea unui proiect sau avizare IGSU. - Garantia si durata de utilizare minim 10 ani . - Nu necesita contract de mentenanta sau reîncarcarea buteliilor timp de 10 ani. - Stingerea focului se face prin inundarea zonala si nu prin inundare totala. - Gazul inert expulzat nu afecteaza viata sau functionalitatea instalatiilor sau a echipamentelor existente protejate. - Declansarea se face când temperatura din zona protejata atinge 80 - 90 ? C. - Sa fie eficient pentru incendiile din clasele A si echipamente electrice. - Gazul inert expulzat face si protectie la reaprindere. - Agentul de stingere nu este toxic pentru oameni, este biodegradabil, ecologic, nu este coroziv. - Sistemul este realocabil în cazul în care se schimba locatia. - Trebuie sa fie certificate conform OMAI. nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea împotriva incendiilor.
