

## Achizitie "Servicii de verificare instalație de gaz și centrale termice"

I.D.: 61526805

Data publicarii	03.10.21	Coduri CPV	50531200-8
Termenul limita pentru depunere:	08.10.21	Pretul estimativ:	84.000,00 RON - 84.000,00 RON

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze servicii de verificare instalație de gaz și centrale termice pentru imobilele din administrare, situate pe raza Mun. București - Ilfov, respectiv din Sos. de Centură nr.24 (Măgurele, jud. Ilfov), Sos. Alexandriei nr. 158-160 (sector 5, București), Blv. Bucureștii Noi nr. 54 (sector 1, București) și Str. Arieși nr. 27 A (Voluntari, jud. Ilfov). Detalii tehnice: 1. Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare se face conform instructiunilor specifice si constă în efectuarea urmatoarelor operatiuni: - verificarea arzătoarelor și a starii imbinărilor si garniturilor de etansare aferente: - verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi; - verificarea etanșeității imbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității; - verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare si de siguranță; - verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare; - verificarea stării răsufclătorilor și a căminelor existente; - verificarea stării constructiilor care adăpostesc stațiile si posturi de reglare sau reglare-măsurare; - intocmirea documentației de verificare și depunere documente la operatorul sistemului de distributie gaze naturale. Instalația de gaz este alcătuita dupa cum urmeaza: - imobil Măgurele: țeavă DN 125 = 300 ml; teavă DN 90 = 414 ml; teavă DN 50 = 99 ml; teavă DN 40 = 131 ml, teava aparate consumatoare = 40 ml; TOTAL 984 ml; - imobil Alexandriei: teavă 4" = 320 ml; teavă 3" = 32 ml; teavă 1 1/2" = 175 ml; teava aparate consumatoare = 18 ml; TOTAL 585 ml; - Imobil Voluntari: teava Ø 2 1/2" = 150 ml; - imobil Bucurestii Noi: 62 ml; 2. Verificarea tehnică periodică a centralelor termice se face conform instructiunilor la următoarele locații, astfel: - Soseaua de Centura nr.24, oras Magurele, jud. Ilfov - 2 centrale termice (una cu putere mai mare de 400 kw și una cu putere mai mică de 400 kw); - Soseaua Alexandriei nr. 158-160, sector 5, Bucuresti - 1 centrală termică cu putere mai mare de 400 kw; - Bulevardul Bucurestii Noi nr.54, sector 1, Bucuresti -1 centrală termică automat; - Strada Aries nr. 27 A, oras Voluntari, judetul Ilfov -1 centrală termică cu putere mai mică de 400 kw. Valoare estimată: - Servicii de verificare tehnică a instalației de gaz - 71.000,00 lei fără TVA pentru întreaga cantitate - Servicii de verificare tehnică a centralelor termice - 13.000,00 lei fără TVA pentru întreaga cantitate.