
Mentenananta sisteme de detectie si alarmare incendiu pentru cele trei sedii CERONAV Constanta

I.D.: 76548943

Data publicarii	16.12.22	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 14.760,00 RON - 14.760,00 RON

Descriere: Verificare tehnica lunara a sistemului de detectie incendiu - trei sedii CERONAV Constanta: Verificarea functionarii centralei de avertizare din dotare (analiza alarmelor si a deranjamentelor); Verificarea capacitatii centralei, test panou, verificarea comunicatiei; Concordanta cu proiectul si constatarea unor eventuale modificari; Verificarea tensiunii si capacitatii acumulatorilor; Testarea liniilor si a interfetelor cu alte echipamente; Verificarea semnalizarilor si a transmiterii semnalului de alarma; Verificarea programarii centralei; Întocmirea registrului de control, daca acesta nu exista; Verificarea functionarii tuturor detectoarelor din locatie, butoanelor ce incendiu si de panica; efectuarea operatiunilor intretinere la detectoare de incendiu, fum, temperatura (tester spray, spray aer comprimat) si butoane incendiu (actionare si deblocare); Operatiuni de intretinere generala Operatiuni de intretinere generala 1230 ron fara TVA/luna Pretul este exprimat in ron fara TVA Durata: 12 luni
