

Verificat stingator tip P6

I.D.: 70985783

Data publicarii	08.07.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	225,00 RON - 225,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Verificarea stingatoarelor de incendiu reprezinta un ansamblu de operatiuni efectuate de catre personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi increderea ca produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor functionale demonstrate la modelul certificat si ca prezinta siguranta in exploatare. In urma operatiunilor de verificare, stingatoarele de incendiu trebuie sa corespunda integral cu modelul certificat. In cazul in care in urma operatiunilor de verificare se constata existenta unor defectiuni, se procedeaza, dupa caz, la remedierea acestora conform operatiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingatorului de incendiu. Operatiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingator de incendiu, in functie de tipul acestuia, sunt: a)identificarea stingatorului; b)verificarea integritatii exterioare a recipientului stingatorului; c)verificarea existentei manometrului si a indicatiilor acestuia, numai pentru stingatoarele permanent presurizate; d)verificarea furtunului/duzei de refulare/palniei; e)verificarea starii de incarcare prin cantarire, numai pentru stingatoarele cu CO2; f)etichetarea si sigilarea stingatorului. Termenul de garantie al lucrarilor de verificare a stingatoarelor de incendiu este de 12 luni, iar termenul de executie al lucrarilor este maxim 5 zile. Reincarcarea stingatoarelor de incendiu reprezinta un ansamblu de operatiuni efectuate de catre personal de specialitate, cu ajutor
