

## **Proiectarea si executia inlocuirii sistemului de stingere a incendiilor format din instalatie de hidranti interiori, rezervor de apa de incendiu si grupul de pompare aferent**

I.D.: 70163068

Data publicarii	15.06.22	Coduri CPV	45343200-5
Termenul limita pentru depunere:	30.06.22	Pretul estimativ:	1,00 RON - 195.000,00 RON

Descriere: La elaborarea PT+DE si pe timpul executiei instalatiei se vor respecta toate cerințele legislației în vigoare din domeniu: • Legea nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificarile si completarile ulterioare, • Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, • HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, • HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, • HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, • P-118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a II-a - instalatii de stingere a incendiilor, completat prin Ordinul MDRAP nr. 6026/2018, Cât și Directivele europene și Regulamentele Parlamentului European în domeniul achizițiilor publice, proiectarii si construcțiilor, alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizării unui proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

4.3. Necesitatea și oportunitatea lucrării: Pentru realizarea lucrării este necesară întocmirea unui proiect pentru obtinerea avizului ISU pentru inlocuirea sistemului existent cu altul nou. Totodata sunt necesare lucrarile de: - demontare a instalatiei existente (se poate reutiliza doar rezervorul dupa o prealabila reabilitare daca din punct de vedere al capacitatii acesta corespunde), - inlocuirea grupului de pompare cu altul corespunzator si amenajarea casei de pompe in spatial existent, - realizarea traseelor de conducte in interiorul cladirilor; - montajul a cel putin 12 hidranti interior pentru acoperirea tuturor spatiilor existente cu numarul de jeturi simultane; - obtinerea autorizatiei de Securitate la incendiu pentru instalatia montata;