

Servicii de reparare put alimentare cu apa de la District Tariverde - SDN Constanta- DRDP Constanta

I.D.: 76179476

Documente participare:

- Centralizator Serv. reparatii put apa D. Tariverde-DRDP CT.pdf

Data publicarii	09.12.22	Coduri CPV	76460000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.12.22	Pretul estimativ:	14.500,00 RON - 14.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta CNAIR S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta doreste sa achizitioneze sa achizitioneze servicii de reparare a putului forat ce alimenteaza cu apa imobilul District Tariverde situat pe DN - Str. Tulcei nr. 13, loc. Tariverde, jud. Constanta. Adancimea de foraj a putului este 18 metri. Putul este tubat cu tubulatura metalica avand DN 250 mm si grosimea de 10mm. Ofertantul va efectua masuratori tehnice specifice privind gradul de colmatare a putului, iar rezultatele obtinute vor fi consemnate si prezentate in oferta tehnica. Ofertantul va prezenta in oferta tehnica toate operatiile tehnologice standard care vor fi efectuate pentru repararea putului. Se vor efectua urmatoarele operatii tehnice specifice de reparare a putului: -deplasarea pentru constatarea defectiunii; -transportarea sculelor si utilajelor necesare lucrarii; -curatare mecanica a filtrului (curatare zona cu orificii de filtrare tub metalic); -spalarea cu jet de apa a putului; -denisiparea sectiunii de foraj colmatata prin balbotare permanenta; -efectuarea probei de debit si limpezime a apei. Ofertantul va respecta Normele de Protectia Muncii si de Protectia Mediului. Garantia de reparatie a putului va fi de minim 24 luni. Dupa finalizarea operatiilor de reparatie se va intocmi un proces verbal de receptie in care se va consemna proba de debit, nivelul luciului de apa si gradul de limpezime a apei.
