
"Expertiza tehnica pentru retehnologizare/modernizare: AHE Pângărați; AHE Piatra Neamț; Centrale hidroelectrice de pe canalul Bistrita: CHE Vânători, CHE Roznov, CHE Zănești, CHE Costișa, CHE Buhuși"

I.D.: 47270849

Data publicarii	17.06.20	Coduri CPV	71319000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Expertiza Tehnica va fi realizata pentru fiecare dintre cele 3 obiective, conform temelor de proiectare. Etapa I- Expertiza Tehnica se va elabora pe grupe de echipamente și instalații, ținând cont de situația reală a acestora și va include și construcțiile aferente. Expertiza Tehnică va prezentata: - Date generale (denumirea obiectivului, amplasamentul, Beneficiarul, elaboratorul documentatiei); - Descrierea dotarilor tehnologice industriale (echipamente + instalatii) respectiv a constructiilor supuse expertizării, a rolului lor în exploatare si precizarea datelor tehnice definitorii; - Evaluarea calitativa si dupa caz analitică și prezentarea stării tehnice existente din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate, siguranță și funcționalitate in ceea ce priveste partea mecanica, electrica (inclusiv partea de comanda si automatizare, constructiile afectate de execuția lucrărilor de retehnologizare/modernizare a echipamentelor; - Concluzii privind echipamentele primare si secundare și părțile de constructii si instalatii ce trebuie înlocuite, completate, reparate etc., estimarea riscurilor mentinerii situației actuale; - Soluții propuse. Se vor prezenta minim două variante posibile de reabilitare/modernizare - Efectele estimate pentru fiecare variantă în parte; - Recomandările experților; - Desene, fotografii, fișe tehnice etc. - Documentatia va include: - un volum de sinteza, in care se va face referire atât la problematica funcționării canalului ca ansamblu cât si a modului optim de realizare a lucrarilor de retehnologizare/modernizare. - cate un volum diferentiat pentru fiecare centrala, cu datele specifice.
