
Pompa de circulatie pentru sistemul de incalzire central al Primariei Orasului Filiasi

I.D.: 23245128

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.10.17 | Coduri CPV | 39715000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 24.10.17 | Pretul estimativ: | 9.500,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

Descriere: Se doreste achizitia unei pompe de circulatie pentru sistemul de incalzire central al primariei Filiasi, cu urmatoarele specificatii tehnice: Clasa de izolare F-H; Grad de protectie IP42-IP; Debit maxim 63 mc/h; Presiune maxima de lucru 6-10 bar; Inaltime maxima de pompare 11-17 m CA; Inaltime minima de pompare 3,5 m; Temperatura max lichid 130 grade C; Temperatura min lichid -20 grade C; Distanta intre racorduri 360 mm; Tip Racorduri- flansa; Racord flansa-DN80; Tip pompa-simpla; Tip rotor-umed;
