
Reparare centrala termica BERETTA model Mynute Green 50RSI - Statia CF Sighet si centrala termica BERETTA model Mynute Green 50RSI - Sectia L9 Sighet

I.D.: 99374271

Data publicarii	02.07.24	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 08.07.24

Descriere: In statia CF Sighetul Marmației sistemul de incalzire este format din centrale termice murale, alimentate cu gaz metan. Evacuarea gazelor arse se face prin kituri de evacuare racordate la cosurile de fum existente. Punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor s-a efectuat in data de 27.04.2017. In prezent, in urma reviziei periodice s-a constatat faptul ca:

- la centrala termica Beretta model Mynute Green 50RSI, aferenta cladirii de calatori a Statiei CF Sighet, este necesar: inlocuire obturator si garnitura de etansare, curatare oxizi si refacere racord cos fum.
- la centrala termica Beretta model Mynute Green 50RSI, putere 50 kw alimentata cu gaz metan, ce deserveste Sectia L9 Sighet, este necesar: inlocuirea sensorului, acesta fiind nefunctional. In vederea asigurarii functionarii centralelor si a respectarii legislatiei in vigoare, firma care se va ocupa de repararea centralelor termice descrise mai sus, trebuie sa fie autorizata ISCIR, pentru efectuarea acestor reparatii.
