

## **Extindere rețea electrică de distribuție publică în loc.Săcălășeni, str. Lazurilor**

I.D.: 49849550

Documente participare:

- SDBM08-20-Model ctr executie - Ext.ret.el. Sacalasseni.doc
- FisaDate\_DF1095156.pdf
- CS - Ext.ret.el. loc. Sacalasseni str. Lazurilor2.zip
- CS - Ext.ret.el. loc. Sacalasseni str. Lazurilor1.zip
- SDBM08\_20 Formulare.doc
- DUAE\_CERERE\_85582.xml

---

Data publicarii	21.09.20	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.10.20	Pretul estimativ:	43.471,16 RON - 43.471,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Proiectare si executie lucrare de extindere ret.el. in loc.Săcălășeni, str. Lazurilor, conform documentatiei atasate. Descrierea lucrărilor care urmează să fie realizate: -prelungirea LEA 0,4 kV pe tronson AB (conform plan situație) pe lângă str. Lazurilor, domeniu public. LEA 0,4 kV nouă se va realiza cu conductoare TYIR500IAI+3x70ALmmp, l=280m, pe stâlpi beton tip SE4, 1 buc si SE 10 noi , 6 bucăți. Stâlpii SE 4 se vor monta în fundație burată iar stâlpii SE 10 în fundație turnată, -se vor monta descărcătoare cu oxid de zinc pe LEA 0,4kV la ultimul stâlp din LEA 0,4kV nouă, descărcătoare care se vor lega la o priză de pământ de maxim 10 ohmi amplasată la minim 20m de priză depământ a rețelei noi, -la ultimul stâlp din LEA 0,4 kV nouă se va prevedea priza de pământ nouă de maxim 10 ohmi pentru LEA0,4 kV. Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---