

Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare la reseaua electrica a sediului OJ Constanta, situat in str. Vasile Lupu nr. 9, mun. Constanta, inclusiv prestarea serviciilor aferente executiei lucrarilor(documentatia tehnico-economice, verificare tehnica, obtinere avize, acorduri siautorizatii)

I.D.: 9663500

Data publicarii	14.10.15	Coduri CPV	45311200-2
Termenul limita pentru depunere:	19.10.15	Pretul estimativ:	40.323,00 RON

Descriere: Se achizitioneaza lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare la reseaua electrica a sediului Oficiului Judetean Constanta/D.R. Bucuresti din cadrul ANCOM situat in Mun. Constanta, Str. Vasile Lupu, nr.9, conform Avizului tehnic de racordare nr. 138711282/03.11.2014 si prezentei. De asemenea, se achizitioneaza servicii aferente executiei lucrarilor (realizarea documentatiei tehnico-economice, verificarea tehnica de calitate a acesteia (daca este cazul) si obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare executiei lucrarilor). Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui circuit nou alimentat PT 320 cu un cablu unificat cu sectiunea de 150 mmp in lungime de 6 ml, pana la un intrerupator de 250A ce se va monta pe stelaj unificat. Din intrerupator se va pleca cu un cablu cu sectiunea de 150 mmp in lungime de 130 ml pozat in domeniu public pana intr-un CS care se va monta la limita de proprietate cu acces din domeniu public. Din CS se va pleca cu un cablu cu sectiunea de 50 mmp in lungime de 3 ml pana intr-un BMPT. Se va monta un BMPT din policarbonat armat cu fibra de sticla(opac) antivandalism la limita de proprietate, cu disjuncteur de I=40A, diferential si DPST. Masura se va executa in BMPT cu un contor electronic 3 echipaje, I_{max}=100A[ENEL], clasa 1, montaj direct pentru monotarif, kit telecitire existent la abonat. Bransamentul trifazat existent se va desfiin?a si se va ridica de catre UO MTJT Constanta. Toate lucrarile se vor executa conform Avizului tehnic de racordare nr. 138711282/03.11.2014 Puterea maxima aprobata : 30,43 kVA si 28 kW Conditii de executie a lucrarilor: executantul are cel putin urmatoarele obligatii: • sa respecte prevederile prezentei solicitari de oferta si a Avizului tehnic de racordare nr. 138711282/03.11.2014 emis de catre Enel Distributie Dobrogea S.A.; • sa respecte cerintele tehnice impuse de normativele, metodologiile si instructiunile în vigoare, precum si standardele tehnice în vigoare; • sa transmita toate informatiile si documentele rezultate ca urmare a prestarii serviciilor si executarii lucrarilor; • sa supravegheze executia lucrarilor; • sa refaca amplasamentul (carosabilul) distrus ca urmare a executiei lucrarilor; • sa asigure forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru indeplinirea lucrarilor care fac obiectul comenzii si sa intreprinda toate masurile care se impun pentru ca acestea sa corespunda cerintelor solicitate.