

Comanda scrisă va avea ca obiect prestarea serviciilor de verificare tehnica periodica a centralei termice si a instalatiei de gaze precum si tararea supapelor de la sediul ANCOM-DRM.

I.D.: 61625446

Documente participare:

- Solicitare_oferte_servicii_VTP_DRM_2021.pdf

Data publicarii	06.10.21	Coduri CPV	71356100-9
Termenul limita pentru depunere:	12.10.21	Pretul estimativ:	4.764,00 RON - 4.764,00 RON

Descriere: Serviciile care fac obiectul achiziției constau în verificare tehnica periodica a centralei termice si a instalatiei de gaze precum si tararea supapelor de la sediul ANCOM-DRM din Bucuresti, str. Lucian Blaga, nr. 4, sector 3. A. Servicii VTP centrala termica si instalatie gaze in vederea autorizarii de functionare Descrierea instalatiei: Tip centrala: SIME - 2 buc., 230 kW, arzator BURNER GAS – 2 buc. Arzator gaz P20 M+AB.S.RO.A.0.25 (80-230) Arzator gaz P30 M-AB.S.RO.A.0.40 (65-350) Cazan din fonta SIME 2R 15-266.9 kW Cazan din fonta SIME 2R 12-213.4 kW Boiler 109 SEC 500 litri Lungimea aproximativa a tevii de la contor pana la centrala termica: 13m Activitati minimale care se vor presta in cadrul serviciilor VTP: - Verificarea alimentarii aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica; - Verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si apa; - Verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie; - Reglarea parametrilor de intrare in aparat; - Reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului); - Verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere; - Aducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efetuarea verificarii arderii; - Masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori si intr-un raport de verificare; B. Tarare supape – 2 buc. - Supape de siguranta cu arc BIANCHI Flli Italia – DN 2"-Pn 10 bar - In urma efectuarii operatiei de tarare supape se va emite buletin de verificare/reglare si declaratie de conformitate
