

Servicii verificare instalatie electrica PRAM si remediere defectiuni

I.D.: 76581535

Data publicarii	15.12.22	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 12.602,00 RON - 12.602,00 RON

Descriere: Verificarea si masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant pentru instalatia electrica de utilizare si paratrasnet Verificarea si masurarea continuitatii racordurilor de legare la priza de pamant pentru tablouri electrice de distributie si circuite prize 230/400V Masurarea si verificarea continuitatii nulului de protectie de la centura de impamantare la TEG (Tablou Electric General) Masurarea si verificarea continuitatii nulului de protectie de de la TEG la TED (Tablou Electric de Distributie) Masurarea si verificarea continuitatii nulului de protectie de la tablourile electrice la consumatori si prize Toate lucrarile cuprinse in oferta se executa in conditiile respectarii prevederilor standardelor si normativelor in vigoare . Pentru toate testarile/verificarile/incercarile efectuate, se emite Buletin de incercare si/sau Raport de verificare . Predarea in format electronic a buletinelor de incercare si/sau a rapoartelor de verificare in 1-3 zile de la finalizarea lucrarii. Cele mai uzuale masuratori PRAM sunt pe partea de joasa tensiune - dat fiind ca aceasta este cel mai des utilizata pe teritoriul tarii noastre Romania. Rezistenta de izolatie la cabluri Masuratori dielectric la echipament de protectie electroizolant Impedanta bucla retea, si bucla de scurt-circuit Verificat succesiunea fazelor si echilibrarea fazelor RST Verificat cu trusa de curent intrerupatoarele automate disjunctoare Verificat protectiile diferentiale de 10/30/300 mA Conform caiet sarcini.
