
Verificarea si intretinerea sistemului de alarmare la efracție + inlocuire acumulatori - sediu ANF

I.D.: 52262112

Data publicarii	04.12.20	Coduri CPV	50711000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 500,00 RON - 500,00 RON

Descriere: Identificarea componentelor conform proiectelor (dupa caz), evaluarea completa a starii de functionare, remedierea eventualelor deficiente si punerea in functiune (configurarea si reprogramarea centralei)fara inlocuire de echipamente. - se verifica vizual placile electronice din centrala, integritatea circuitelor si contactelor, se curata de praf si impuritati daca este cazul; - se verifica starea de integritate a cablurilor, dozelor de conexiuni, a sirenelor de alarmare si se remediază eventualele defectiuni, fara inlocuire de echipamente; - se verifica functionarea centralei si se efectueaza reprogramarea acesteia daca este cazul; - se verifica comutarea pe sursa tampon de alimentare, se verifica semnalizarile la sirene; - se efectueaza intretinerea fiecarui detector, contact magnetic sau buton de panica, se constata functionarea acestora si semnalizarea la centrala, fara inlocuire de echipamente; In urma verificarilor se iau urmatoarele masuri: - se inlocuieste acumulatorul din centrala si din sirena exterioara; - prezinta un raport referitor la starea sistemului si propune beneficiarului inlocuirea componentelor defecte, cu echipamente de calitate cel putin egala cu cele detinute de acesta; - acorda consultanta tehnica de specialitate.
