
Pachet servicii intretinere CT pe combustibil gazos cu boiler incorporat Put.term.max. 35 kW

I.D.: 61444108

Data publicarii	28.09.21	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

Descriere: A. Revizie tehnica centrala de pardoseala pe combustibil gazos cu boiler incorporat Put.term.max. 35 kW (1 buc.) Se asigura, prin incheierea unui contract de prestari servicii cu durata de 12 luni, o revizie tehnica, detaliata in lista de mai jos, precum si interventii (contra cost) la solicitarea beneficiarului. 1. Curatirea termocuplului (unde este cazul); 2. Curatirea schimbatorului de caldura primar; 3. Verificarea etanseitatii centralei; 4. Curatarea duzei la flacara de veghe (unde este cazul); 5. Curatarea si reglarea electroduului de aprindere; 6. Verificarea presiunii de combustibil; 7. Verificarea pompei de circulatie; 8. Verificarea vanei cu 3 cai; 9. Verificarea electroduului de ionizare; 10. Verificarea presostatelor; 11. Verificarea bunei functionari a electrovanelor; 12. Verificarea instalatiei electrice; 13. Verificarea tirajului cosului de fum; 14. Verificarea bunei circulatii a agentului termic din centrala; 15. Evaluarea capacitatii de functionare normala a fiecarui subansamblu; 16. Verificarea filtrului stabilizator de gaz. B. Verificare la deschidere-inchidere/reglare supapa siguranta conform PT C7-2010 ISCIR (2 buc.) Serviciu de verificare la deschidere-inchidere a supapei de siguranta avand DN max 50 (2"). Eliberare documente conform prescriptiilor tehnice ISCIR PT C7-2010 (buletin de verificare/reglare, declaratie de conformitate).
