

## **Comandă scrisă având ca obiect achiziția de servicii de revizie la aparatele de aer condiționat amplasate la site-urile Direcției Regionale Muntenia.**

I.D.: 37707263

Documente participare:

- 6-ADV1096183.zip

Data publicarii	06.08.19	Coduri CPV	50730000-1
Termenul limita pentru depunere:	12.08.19	Pretul estimativ:	2.000,00 RON - 2.000,00 RON

Descriere: În vederea asigurării temperaturii optime în incinta shelterelor de la site-uri și în cabinetele de paza, se impune efectuarea lucrărilor de revizie periodică a aparaturii de aer condiționat, amplasate după cum urmează: Lotul 1 - site-uri CT Nr. Crt. TIPUL BUC LOCAȚIA observații 1 AER CONDITIONAT ARISTON A-MW09-GX 1 CONSTANTA FMS Cumpana, km. 3 Constanța Sud, lotul 1, F3, jud. Constanța 2 AER CONDITIONAT AUX model ASH 09 9000 BTU 1 FMS Cumpana, CONSTANTA (cabina de paza) km. 3 Constanța Sud, lotul F3, jud. 3 AER CONDITIONAT WESTINGHOUSE WSA12PB5MB 1 FMS Cernavoda CONSTANTA situat în incinta S.C. DETACAN S.A. Cernavodă - turn de apă 4 AER CONDITIONAT AUX model ASH 09 9000 BTU 1 FMS Cernavoda CONSTANTA situat în incinta S.C. DETACAN S.A. Cernavodă - turn de apă (cabina paza) Lotul 2 - site OJVL Nr. Crt. TIPUL BUC LOCAȚIA observații 1 APARAT AER CONDIȚIONAT CHIGO, 9000BTU 1 TMS VALCEA situat în incinta S.C. APAVIL S.A., Str. Carol I nr. 3-5, Rm. Vâlcea, zona bazinelor de apă Petrișor. Lot 3 - site OJAG Nr. Crt. TIPUL BUC LOCAȚIA observații 1 AER CONDITIONAT ARISTON A-MW09-GX 1 PITEȘTI FMS Stefanesti, com. Ștefănești, sat Izvorani, punct Tocaia, jud. Argeș Lot 4 - site OJPH Nr. Crt. TIPUL BUC LOCAȚIA observații 1 AER CONDITIONAT ARISTON A-MW09-GX 1 PLOIESTI FMS Chitorani, - SITE com. Bucov, Valea Călugărească, jud.Prahova 2 AER CONDITIONAT AUX model ASH 09 9000 BTU 1 FMS Chitorani, PLOIESTI - cabina paza com. Bucov, Valea Călugărească, jud.Prahova Caracteristici și cerințe: Operații minime de executat la revizia periodică pentru aparaturile de aer condiționat: a. curățare prefiltru și înlocuire dacă este cazul b. starea bateriei (evaporatorul); c. examinarea stării generale a aparatului d. verificarea, curățarea și igienizarea unităților interioare e. reumplerea circuitului cu freon dacă presiunile se abat de la normal; f. verificarea presiunilor și temperaturilor de funcționare, subracirea și supraîncalzirea; g. verificarea și curățarea unităților exterioare;