
Auditul instalatiei electrice

I.D.: 87026420

Data publicarii	14.09.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 19.385,00 RON - 19.385,00 RON

Descriere: Operatiuni necesare auditului instalatiei electrice: 1. Termoscanare tablouri de distributie; 2. Masurarea valorilor curentului absorbit pe fiecare circuit; 3. Verificarea marimilor si felului protectiilor pentru fiecare circuit; 4. Verificarea sectiunii cablurilor de alimentare a tablourilor de distributie; 5. Verificarea sectiunii cablului de alimentare a consumatorilor; 6. Masurarea rezistentei de izolatie pe cablurile principale; 7. Verificarea continuitatii nulului de protectie; 8. Verificarea caderii de tensiune; 9. Etichetarea prizelor si a protectiilor din tablourile de distributie; 10. Prelucrare masuratori si intocmire raport. Echipamente utilizate: 1. camera HikMicro - M30 si Flir -Ex6, avand caracteristicile: IR Resolution 384 x 288 (110 592 pixels) si NETD(sensibilitatea) < 35mK (@ 25 °C,F#=1.0); 2. Multitester Metrel MI3185
