
Verificarea instalatiei de gaze naturale la Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon

I.D.: 59174578

Data publicarii	23.07.21	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.800,00 RON - 1.800,00 RON

Descriere: Verificarea instalatiei de gaze naturale la Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon. Verificarea tehnica periodica obligatorie a instalatiei de gaze la intervale de maxim 2 ani. Operatiuni specifice: - verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente; - verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi; - verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitatii; - verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta; - demontarea / debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente; - verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare; - verificarea starii rasflatorilor si a caminelor existente; - verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni inainte de data verificarii, prezentate de consumator, care sa ateste verificarea de catre operatori economici autorizati, conform reglementarilor in vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, a curatirii cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse;
