

Lucrări suplimentare pentru realizarea instalației de detectare, semnalizare și alarmare incendiu în cadrul proiectului: "REPARAȚII CAPITALE ȘCOALA PRIMARĂ TOFĂLĂU"

I.D.: 43374974

Documente participare:

- PT-F3-Liste cu cantitatile de lucrari-semnat.pdf
- FisaDate_DF1078350.pdf
- Contract lucrari - Zetea-semnat.pdf
- Caiet de sarcini - IDSAI - Scoala Tofalau - Zetea-semnat.pdf
- Formulare pentru ofertanti - Zetea_v2.0-semnat.doc
- Grafic de realizare a investitiei - Proiectant- IDSAI - Scoala Tofalau - Zetea-semnat.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti Executie-IDSAI Sc. Tofalau - Zetea-semnat.pdf
- PT-Piese desenate-Detectare Incendiu-Reab. Scoala Tofalau-Zetea-semnat.pdf
- PT-Piese scrise-Detectare Incendiu-Reab. Scoala Tofalau-Zetea-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_56300.xml
- Raspuns la solicitarea de clarificari 01-semnat.pdf

Data publicarii	02.03.20	Coduri CPV	45312100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.03.20	Pretul estimativ:	20.761,18 RON - 20.761,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Contractul prevede executarea lucrărilor de instalație de detectare, semnalizare și alarmare incendiu, lucrări suplimentare, care nu au fost prevăzute în cadrul proiectului de reparații capitale la Școala Primară Tofălău. Sistemul de detecție și alarmare la incendiu se va compune din următoarele echipamente: - centrala de detecție si alarmare la incendiu adresabila - detectori de fum optici adresabile - butoane manuale adresabile - sirene interioare si sirena exterioară convenționale și sursa de alimentare. Sistemul este proiectat astfel încât fiecare detector de fum optic sa asigure detecția rapida a începuturilor de incendiu. Detectoarele optice de fum asigura o suprafață de detecție incendiu de maxim 80 mp. Având în vedere prevederilor art. 14 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 98/2017, cu respectarea aceluiași termen prevăzut la art. 8 alin. (2) din Anexa 1, HG nr.419/2018 si Notificarea ANAP cu privire la modalitatea de punere în aplicare a dispozițiilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 - transmisa in data de 30.07.2018, numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Conform prevederilor art. 161 alin. 2 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 45 din 24 mai 2018, autoritatea contractanta va transmite răspunsurile la solicitările de clarificări cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
