

---

## **Revizie tehnica cazan de apa calda Put.term. 150-400 kW echipat cu arzator pe combustibil gazos**

I.D.: 75447561

---

Data publicarii	17.11.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.790,00 RON - 2.790,00 RON

---

Descriere: Se asigura, prin incheierea unui contract de prestari servicii cu durata de 12 luni, o revizie tehnica, detaliata in lista de mai jos, precum si interventii (contra cost) la solicitarea beneficiarului. Lista operatiunilor executate la o revizie tehnica la cazan de apa calda: 1. curatirea cazanului (drumuri de fum, focar); 2. verificarea etanseitatii cazanului; 3. verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului; 4. verificarea pompelor de circulatie; 5. verificarea tensiunii de alimentare; 6. verificarea functionarii boilerelor instalate la microcentrale, inlocuindu-se, contra cost, anodul de magneziu, daca este cazul; 7. verificarea tirajului cosului de fum; Lista operatiunilor executate la o revizie tehnica la arzator: 1. verificarea tensiunii de alimentare; 2. verificarea filtrului stabilizator de gaz; 3. verificarea reglajelor la arzator cu ajutorul gaz-analizerului la echipamente de peste 50.000 kcal/h; 4. verificarea si reglarea electrozilor de aprindere si ionizare; 5. verificarea electrovanelor si a dispozitivelor de siguranta; 6. verificarea presostatelor de aer si gaz; 7. verificarea functionarii blocului de comanda si simularea avariilor;

---