

servicii de trecere a instalatiilor de climatizare de pe racire pe incalzire, ANAF - aparat propriu, conform Anexei 1 -specificatii tehnice pregatire chiller pentru schimbare sezon, la prezenta Scrisoare de inten?ie.

I.D.: 23282586

Data publicarii	19.10.17	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.10.17	Pretul estimativ:	2.457,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: ? pentru sediul din Str. Lucretiu Patrascanu nr.10, sector 3, Bucuresti 1.AGREGAT PRODUCERE APA RACITA TIP CHILLER CU CONDENSATOR RACIT CU AER, COMPRESOARE SEMIERMETICE CU SURUB CU ANTRENARE DIRECTA SI TURATIE REDUSA, STARTER STEA-TRIUNGHI, EVAPORATOR, DISPOZITIV DE REGLAJ CONDENSATOR SI KIT HIDRAULIC TIP BICOLD MODEL „WBA-E 2448” -capacitate de racire:448,4 kw, - numar compresoare:4 buc, - numar circuite frigorifice:2 buc, - ventilatoare axiale:8 buc, - lungime:4800 mm, - latime:2200 mm, - inaltime:2250 mm, - greutate:2687 kg, - temperatura intrare agent termic:12°C, - temperatura iesire agent termic: 7°C ?pentru sediul din P- ta Alba Iulia nr. 6, bl. I5, sector 3, Bucuresti 2.TRANE 88190SERIA:ECGAN 490 - capacitate de racire:125,4 kw, - numar compresoare:2 buc, - numar circuite frigorifice:1 buc - ventilatoare :3 buc, - lungime:3200 mm, - latime:1100 mm, - inaltime:2074 mm, - greutate:1292 kg. - temperatur intrare agent termic:12°C, - temperatura iesire agent termic: 7°C
