

"Verificare și întreținere sistem de detecție și stingere Arhiva - Pavilion Graniceri Poarta 6"

I.D.: 57950624

Documente participare:

- FisaDate_DF1115844.pdf
- Draft contract SICAP_B56.pdf
- Formulare_B56.rar
- Anexa 1 piese IG arhiva P6 2021.pdf
- Caiet de sarcini actualizat_B56.pdf
- DUAE_CERERE_123542.xml

Data publicarii	16.06.21	Coduri CPV	50413200-5
Termenul limita pentru depunere:	28.06.21	Pretul estimativ:	60.000,00 RON - 60.000,00 RON

Descriere: Sistemul de detecție, semnalizare și stingere incendiu cu gaz inergen are 1 (una) zona de detectie si alarmare in caz de incendiu pentru spatiile de birou si camera tehnica si 1 (una) zona de detectie, alarmare si stingere pentru spatiul destinat arhivei. Sistemul de detecție, semnalizare și stingere incendiu este compus, in principal, din urmatoarele echipamente/piese: 1 Centrala detectie/alarmare/stingere incendiu INTEGRAL IP CXE - 1 buc. 2 Panou extern de operare si semnalizare INTEGRAL MAP - 1 buc. 3 Detector de fum multicriterial MTD 533X - 80 buc. 4 Soclu detector USB 501-6 - 80 buc. 5 Buton manual de alarmare MCP 535X - 8 buc. 6 Panou avertizare GRP25-03 - 12 buc. 7 Sirena de alarmare Sonos IP65 - 7 buc. 8 Sirena de alarmare Sonos IP21 - 4 buc. 9 Butelii gaz inergen 140 l/300 bar - 20 buc. 10 Electrovana - actuator electric K85 - 1buc. 11 Actuator pneumatic - 19 buc. 12 Furtun de actionare pneumatic - 19 buc. 13 Racord flexibil 400 bari conectare butelii IG-541 la colector - 20 buc. 14 Manometru 400 bar WIKA PGS 21.050 (carcasa din otel inoxidabil, contact alarma la presiune scazuta, IP65, certificat EN 12094-10) - 20 buc. 15 Duza refulare gaz 0786 Vds-LPCB - 18 buc. 16 Modul de intrare/iesire BX-IOM - 1buc. 17 Modul cu intrari BX-IM4 - 5 buc. 18 Acumulator 12V/18 AH - 2buc. Valoarea totala estimata: 60.000 lei, fara TVA - pentru servicii de verificare și întreținere se estimeaza o valoare de 20.000 lei fara TVA; - pentru componenta ce reprezintă contravaloarea pieselor posibil a fi înlocuite în cazul în care pe parcursul activităților de verificare și întreținere se constată defectiuni la pieselor instalațiilor, se estimeaza o valoare de 40.000 lei fara TVA. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 Termenul în care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este a 4-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.
