

Modernizare stația electrică de transformare 110/20 kV NĂVODARI

I.D.: 82004561

Documente participare:

- FisaDate_DF1178937.pdf
- Documente contractuale partea 2 - Modernizare St electrica Navodari.zip
- Documente contractuale partea 3 - Modernizare St electrica Navodari.zip
- Documente contractuale partea 4 - Modernizare St electrica Navodari.zip
- Documente contractuale partea 5 - Modernizare St electrica Navodari.zip
- Documente contractuale partea 6 - Modernizare St electrica Navodari.zip
- Documente contractuale partea 1 - Modernizare St electrica Navodari.zip
- DUAE_CERERE_221506.xml

Data publicarii	13.05.23	Coduri CPV	45315400-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.06.23	Pretul estimativ:	26.899.504,38 RON - 26.899.504,38 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Achiziția Modernizare statia electrica de transformare 110/20 kv Navodari, E-Distributie Dobrogea este necesară în vederea creșterii fiabilității și a siguranței în alimentarea consumatorilor, stația de transformare Navodari urmează să se modernizeze pe partea de MT, prin înlocuirea celulelor existente cu celule performante. Principalele lucrări ce se vor efectua în cadrul investiției, în stația Navodari constau în: Modernizarea tuturor celulelor 110 kV prin înlocuirea echipamentelor existente cu echipamente clasice, noi, la standarde ridicate de performanță, montate pe suporti metalici la înălțime; Modernizarea celulelor MT - 20 kV prin înlocuirea celor existente cu celule metalice închise de tip Enel, montate în actuala sală MT, suprînălțate; Modernizare grup tratare neutru prin înlocuirea modului de tratare a neutrilor în rețeaua MT alimentată din bara stației. În prezent neutrul rețelei este tratat prin rezistor, în urma modernizării neutrul se va trata prin bobina de compensare a curentului capaciv cu reglaj continuu - automat; Modernizarea serviciilor interne curent alternativ prin înlocuirea celor două transformatoare servicii interne. Se vor monta transformatoare servicii interne - formatoare neutru, de tip Enel; Modernizare servicii interne curent continuu prin înlocuirea bateriei existente cu baterie de acumulare închise ermetic precum și prin refacerea sistemului de distribuție pentru curentul continuu și alternativ conform standardelor de proiectare Enel;
