

---

## **DIAGNOSTICARE/REPARATIE MOTOR DEUTZ/GRUP ELECTROGEN 250KVA**

I.D.: 88916090

---

Data publicarii	31.10.23	Coduri CPV	50116100-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 21.408,53 RON - 21.408,53 RON

---

Descriere: Diagnosticare;reparatie motor DEUTZ/grup electrogen 250kva Subiectul serviciului/serviciului: Diagnosticare;reparatie motor DEUTZ/grup electrogen 250kva,inlocuire componente defecte. Situatia Existenta: Motorul rateaza prima pornire daca este pornit dupa 12-24 de ore de repaos,fiind necesara amorsarea circuitului de alimentare cu combustibil. Dat fiind faptul ca acesta antreneaza un grup generator motorul ar trebui sa nu rateze prima pornire (defect posibil>pierderea presiunii pe circuitul de inalta presiune),fiind necesara diagnosticarea si efectuarea de reparatii in vederea asigurarii continuitatii alimentarii cu energie electrica in situatiile in care reseaua nationala de distributie nu mai asigura acest lucru.Characteristici tehnice: Grup electrogen GREEN POWER,tip:GP 250 S/D,serial number:92466;250kVA,361A. Motor:tip:TCD 2013 LO6 4V,cod:D20C250,motor nr:10394424/ISO 14396 VGREEN POWER,tip:GP 250 S/D,serial number:92466;250kVA,361A Valoarea serviciului include cost piese inlocuite si manopera aferenta. Locul de prestare: R.A Aeroportul „DELTA DUNARII” TULCEA Produsul final asteptat :Functionare normala,in parametrii proiectati fara defectiuni

---