

REVIZIA SI MENTENANTA PENTRU SISTEMUL DE MONITORIZARE SI CONTROL ACCES AL MT

I.D.: 12498866

Data publicarii	18.04.16	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.04.16	Pretul estimativ:	7.450,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Revizia sistemului de monitorizare si control acces care echipeaza spatiul apartinând Ministerului Transporturilor include operatiunile ce se vor executa în cadrul reviziei, manopera de înlocuire pentru piese defecte sau lipsa si corectarea celor 23 de usi amplasate în Palat CFR, astfel: - 4 usi acces la portile A, C ,E, G-parter; - o usa la poarta principala; - 10 usi etaj 1; - 8 usi etaj 2. Operatiunile ce se vor executa în cadrul reviziei sunt: - verificarea softului de programare si raportare; - verificarea surselor de alimentare auxiliare; - verificarea, reglarea si completarea (acolo unde este cazul) componentelor mecanice(yale electromagnetice, amortizoare usi, butoane de iesire, elemente tâmplarie) si a dispozitivelor anexe sistemului; - verificarea legaturilor cablate ale sistemului; - stergerea de praf si curatarea componentelor active; - verificarea fixarii mecanice a componentelor si a subansamblelor instalatiei; - verificarea generala prin simulari , împreuna cu beneficiarul, a functionarii sistemului; - instruirea personalului desemnat de catre beneficiar pentru gestionarea softului, configurarea si editarea cartelelor de proximitate; - întocmirea raportului de revizie; - termenul de interventie la eveniment – 2 ore în perioada programului de lucru(luni pâna vineri 8 – 16,30 si 12 ore în afara programului de lucru; - interventiile se vor efectua ori de câte ori este nevoie în limita bugetului aprobat pentru usile de la etajul I Gara de Nord si poarta principala; - piesele de schimb vor fi asigurate de catre firma prestatoare cu un adaos de max.10% fata de pretul de achizitie al acestora ; se vor efectua - 3 interventii la eveniment ; - 3 revizii pentru 18 usi ; - mentenanta lunara pentru : 4 usi acces la portile A, C ,E, G-parter; o usa la poarta principala;
