

**Comanda scrisa având ca obiect achizitia de servicii de  
întretinere si reparare a centralelor termice, aflate la sediile  
ANCOM-Directia Regionala Timis si sediile Oficiilor Judetene  
Dolj, Hunedoara, Caras Severin, Gorj, Mehedinti.**

I.D.: 19061281

---

Data publicarii	13.04.17	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.04.17	Pretul estimativ:	13.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: 4. Descrierea contractului Nr.crt. Locatie Descriere centrala 1 Directia Regionala Timi?, str. Horia nr. 24, Timi?oara, jud Timi? Tip centrala: BOSCH Condens ZBR98-2, 5000 W; Putere (kw) : 98, boiler BOSCH încalzit în mod indirect SO 200-1, 1 vas de expansiune 50 lt pe încalzire, 1 vas expansiune 11 lt pe apa calda menajera, Kit reglare temperatura, circuit de încalzire în pardoseala; 2 Directia Regionala Timi?, str. Horia nr. 32, Timi?oara Tip centrala : ARCA ECO FAST; Putere (kw): 32 3 Oficiul Judetean Dolj, str. Buzia? nr. 53, Craiova, jud Dolj Tip centrala: VIESSMANN G2X, VITOPEND 100; Putere (kw): 24 4 Oficiul Judetean Hunedoara, str. Brându?ei nr. 1A, Deva, jud Hunedoara Tip centrala : MOTAN, model MAX OPTIMUS; Putere (kw): 31 5 Oficiul Judetean Cara? Severin, Re?i?a, str. 24 Ianuarie nr. 16, Re?i?a, jud Cara? Severin Tip centrala : IMMERGAZ EOLO MINI; Putere (kw): 28 6 Oficiul Judetean Gorj, Tg Jiu, B-dul Republicii, bl. 30, sc. 1, et. 8, ap. 30, Tg Jiu, jud Gorj Tip centrala : FERROLI, model DOMINA 28; Putere (kw): 28 7 Oficiul Jude?ean Mehedin?i, str. Soveja. nr. 59 A, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedin?i Tip centrala : VIESSMANN, model VITOPEND 100 Putere (kw): 30 Ofertantul poate depune oferta de pret pentru una sau mai multe loca?ii. Perioada de derularea a contractului este pana la data de 31.12.2017. II. Detalierea metodologiei de lucru (produse si servicii solicitate): A. Revizie tehnica anuala pentru centralele termice descrise la punctul I. Revizia tehnica se va efectua în luna septembrie 2017 ?i va cuprinde urmatoarele operatiuni: - Cura?area/verificarea schimbatorului principal de caldura - Cura?area/verificarea schimbatorului secundar de caldura (daca este cazul) - Cura?area/verificarea arzatorului - Cura?area/verificarea duzei flacarii de veghe - Cura?area/verificarea/reglarea electrozilor de aprindere - Cura?area/verificarea termocuplei - Cura?area/verificarea/reglarea electrozilor de ionizare - Cura?area filtrului de intrare a apei reci în centrala (filtrul din aparat) - Cura?area/verificarea vanei cu trei cai - Cura?area/verificarea senzorului de sesizare a deschiderii robinetului de ACM - Cura?area/verificarea sondei de temperatura de pe tur - Cura?area/verificarea sondei de temperatura de ACM - Verificarea/refacerea pernei de aer din vasul de expansiune - Verificarea/refacerea presiunii de apa din centrala - Verificarea/reglarea presiunilor de gaz (intrare, minim, maxim) - Verificare alimentare cu tensiune electrica - Verificare func?ionare manometru apa din centrala - Verificare supapa de siguran?a - Verificare func?ionare termometru centrala - Verificare func?ionare pompa - Verificare deconectare centrala la atingerea temperaturii stabilite - Verificare protec?ie la lipsa flacara - Verificare protec?ie la supratemperatura - Verificare protec?ie la tiraj insuficient - Verificare etan?eitate centrala (parte de apa)

---