
SERVICII DE MENTENANȚĂ A SISTEMELOR DE DETECȚIE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE ÎN CAZ DE INCENDIU

I.D.: 56564712

Data publicarii	29.04.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

Descriere: . Verificarea centralei de semnalizare incendiu: - examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecțiuni; - examinarea listei de evenimente accesând memoria centralei; - verificarea sistemului propriu de testare a centralei pentru observarea indicatorilor luminoși ai afișajului; - verificarea funcționării corecte a panourilor centralelor de detecție; - deconectarea alternativă a alimentării primare și a celei secundare a centralei; - examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru a sesiza eventualele semne de supraîncălzire, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecțiuni; - examinarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare și a bateriilor de acumulator (preventiv se vor curăța și contactele sursei de rezervă); - reconectarea alimentării și repunerea centralei în modul de lucru normal. 2. Verificarea componentelor sistemului de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu va cuprinde: - verificarea integrității buclelor; - verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar în cazul în care unul sau mai mulți detectori au ajuns la pragul de prealarmă se vor curăța pentru aducerea lor la pragul normal; - piesele sau subansamblele defecte se vor înlocui numai după acceptarea de către beneficiar a devizului sau a ofertei tehnice de reparații; - devizul sau oferta tehnică de reparații se va întocmi numai pentru contravaloarea componentelor în cauză, contravaloarea manoperei de instalare fiind inc
