

Verificare periodică sistem detecție și semnalizare incendiu

I.D.: 98015124

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 30.05.24 | Coduri CPV | 50610000-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

Descriere: Servicii incluse: - examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecțiuni; - pregătirea centralei pentru deconectarea alternativă de scurtă durată, în vederea verificării interne a acestuia; - deconectarea alternativă a alimentării primare și secundare a centralei; - examinarea circuitelor imprimare ale centralei pentru eventuale semne de supraîncălzire, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecțiuni; - examinarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare și a bateriilor de acumulator; - examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare și remedierea legăturilor imperfecte; - reconectarea alimentării și repunerea centralei în mod normal; - examinarea listei de evenimente accesând memoria centralei sau observând listing-ul, unde este cazul; - verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoși a afișajului și a buzzer-ului inter (prin apăsare); - se vor curăța contactele sursei de rezervă; - verificare prin sondaj a detectorilor de incendiu și a butoanelor manuale; - verificarea buclelor și a numărului componentelor din sistem. Notă: - mentenanța preventivă a sistemului de detecție și semnalizare la incendiu este o activitate care va include 4 intervenții/an (trimestrial) cuprinzând operațiunile necesare pentru menținerea operațională și în stare de funcționare a sistemului de alarmare, urmărindu-se dacă sistemul este funcțional în totalitatea sa și dacă a suferit deter
