



Revizie si curatare instalatii de aer conditionat 18000 Btu/h - 48000 Btu/h cu materiale incluse

I.D.: 36759214

Data
publicarii

24.06.19

Coduri CPV

50730000-1

Pretul
estimativ:

2.583,00 RON - 2.583,00 RON

Descriere: Verificare tensiune de alimentare , - Verificarea starii tehnice aparatului(unitate exterioara si interioara), - Verificarea izolatiei termice a conductelor , - Verificare presiune agent frigorific , - Verificarea partii electrice a echipmentului , - Curatarea filtrelor, vaporizatorului si a tavitei de condens a unitatii interne cu solutii antibacteriene, antistatice si anticalcar , - Demontare unitate interioara, demontare si curatare a tavitei de condens, curatarea si igienizarea ventilatorului unitatii interioare ; in cazul instalatiilor tip caseta sau duct este necesara si demontarea plutitorului si a pompei de condens, - Curatarea unitatii exterioare si a condensatorului unitatii exterioare cu solutie detergent si jet de apa , - Masurare temperatura radiatie directa , - Completare cu agent frigorific pana la 0.3 Kg, daca este cazul, in functie de tipul aparatului , - Inlocuirea izolatiei termice a traseului frigorific - daca acesta este deteriorat - pe o distanta de maxim 3m cu materiale specifice (izolatie termica a conductelor , banda izolatoare neadeziva teflonata, si banda izolatoare adeziva , diverse furnituri), - Inlocuire stecher alimentare , - Inlocuire baterii telecomanda , 1. Pretul este valabil pentru echipamente de aer conditionat cu putere intre 18000 Btu/h si 48000 Btu/h , 2. Oferta este valabila pentru orice tip , marca si model de aer conditionat tip split , de fereastră, caseta de tavan sau DUCT.
