

Achizitie de substante pentru tratarea apei Bazin Olimpic si piscine, cod unic de inregistrare 35671211-2022-17

I.D.: 76601672

Documente participare:

- FisaDate_DF1167295.pdf
- Caiet de sarcini-substante scan.pdf
- Contract de achizitie publica -SUBSTANTE.docx
- Formulare 1-11.doc
- DUAE_CERERE_205083.xml
- Clarificare din oficiu nr.1.pdf

Data publicarii	19.12.22	Coduri CPV	24962000-5
Termenul limita pentru depunere:	12.01.23	Pretul estimativ:	825.485,00 RON - 825.485,00 RON

Descriere: Achizitia are ca scop, realizarea tuturor serviciilor privind asigurarea celor mai optime condiții pentru activitățile sportive și de agrement desfășurate în incinta DCTN. Pentru asigurarea unui nivel ridicat de dezinfectie din punct de vedere chimic dar și bacteriologic precum mentinerea calității apei din bazinele aferente Complexului Turistic de Natatie, in parametrii conform legislatiei. Substantele achizitionate care vor fi utilizate in vederea tratarii apei din bazinele aferente Complexului Turistic de Natatie Targoviste sunt următoarele: 1. Clor lichid dezinfectant, pentru tratarea apei din piscine - Hipoclorit de sodiu stabilizat; - Concentratie 10 -14%, cu aspect lichid transparent verzui, miros caracteristic intepator de clor, PH intre >12% la 20 ° solubil in apa, densitate intre 1,20 - 1,25gr/cmc. Termen de garantie: 6 luni de la data fabricatiei si nu mai putin de 4 luni de la data livrarii; - In recipient de 20 sau 30 litri ermetic inchis, cu sigiliu si supapa de presiune, etichetat de la producator. Pe etichete trebuie sa fie specificate in limba romana compozitia chimica, modul de dozare si administrare, indicatiile de securitate, sfaturi preventive, contraindicatii si numarul omologarii din partea Ministerului Sanatatii din tara de origine; - Sa aiba Aviz din partea Ministerului Sanatatii din Romania - Comisia pentru Biocide 2. Clor lent tablete - tablete de clor cu dizolvare lenta pentru tratarea apei din bazinele exterioare - Produs sub forma de tablete de 250gr./buc sau 200 gr./buc, de culoare alb cu miros usor specific de clor, pe baza de Simclosen (acid tricloroisocianuric) in concentratie de 98% ; - Valoare pH =2,8 la 20 °C; - Solubilitate în apa 12,8 g/l la 25 °C; - Termen de valabilitate mare in conditii optime de pastrare; - Recipient 25 kg, ermetic inchis; timp de depozitare 5 ani. 3. Corector pH minus, pentru tratarea apei din piscine - Acid sulfuric, - Concentratie 26 - 45 %, cu aspect lichid galbui, cu miros iritant specific, cu PH < 1 % la 20 °C, solubil in apa, densitate relativa 1,14 -1,35 kg/litru; - Nu necesita Aviz din partea Ministerului Sanatatii din Romania - Comisia pentru Biocide; 4. Floculant lichid, pentru limpezire apei din piscine - Hidroxiclorosulfat de aluminiu - policlorura sulfatica de aluminiu bazica; - Concentratie 11-16%, aspect transparent galbui, fara miros, PH intre 4-4,3 % la 20 °C; densitate 1.08 gr./cm3 la 20 ° partea Ministerului Sanatatii din tara de origine; 5. Antialga, pentru tratarea apei din piscine - Clorură de alchil-dimetil-benzil-amoniu (amoniu cuaternar) ; - Concentratie minim 9 %, cu aspect transparent sau albastru, PH 7.0 la 20°C, solubil in apa, stabil in conditii normale de lucru, utilizabil pentru toate piscinele cu filtru de nisip, utilizat impreuna cu hipocloritul de sodiu fara a-si pierde eficienta; Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 6 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. NUMAR DE REFERINTA:35671211-2022-17

