

## Operatiuni de remedieri, revizie si mentenanta pentru Statia de Tratare a Apei

I.D.: 58714280

Data publicarii	09.07.21	Coduri CPV	45252126-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 39.488,00 RON - 39.488,00 RON

Descriere: Operatiunile de remedieri pentru statie de tratare a apei din comuna Poiana Stampei, judetul Suceava - Inlocuirea filtrului mecanic la intrarea in statia de tratare (filtrul este spart) - Inlocuirea traseului de injectie hipoclorit pentru dozarea pentru dezinfectia finala (traseul este gaurit) - Inlocuirea injectorului de hipoclorit amplasat pe traseul de apa tratata (nefunctional, deteriorat) - Inlocuirea in totalitate a materialului filtrant din cele doua filtre sub presiune (nisip cuarzos, carbune activ) datorita colmatarii ireversibile a acestuia in procesul de exploatare - Inlocuirea suportilor pentru unele dintre traseele interne corodate in urma contactului accidental cu solutia de hipoclorit de sodiu - Inlocuirea unor elemente de ventilatie de pe tabloul de automatizare (grile de ventilatie) - Montajul unui modul router In vederea functionarii statiei de tratare la parametrii operationali sunt necesare urmatoarele operatiuni de revizie si mentenanta: - Recalibrarea sistemelor de dozare in vederea dozarii optime a reactivilor de proces (treapta de coagulare, reglare pH, preoxidare, dezinfectie finala). Recalibrarea implica atat debitmetria volumetrica a solutiilor dozate cat si analize de calibrare pentru concentratia de clor liber dizolvat. - Verificarea si optimizarea secventelor de functionare automata - Optimizare SCADA si configurare acces dispozitive mobile