

Bransament trifazic subteran alimentare cu e.e. a locului de consum Permanent statie de reincarcare

I.D.: 104386780

Data publicarii	17.10.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 20.011,69 RON - 20.011,69 RON

Descriere: Bransament trifazic subteran alimentare cu e.e. a locului de consum Permanent statie de reincarcare amplasat(ă) în județul CLUJ, - ASCHILEU, sat ASCHILEU MARE, cod poștal 407056, strada PRINCIPALA, nr. 280, bloc -, scara -, ap. -, nr. cadastral 50771 - ATR Nr. 6010240507148 din 17.05.2024 Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la in CD A PTA, PTA 1 ASCHILEUL MARE, - kV, - kVA Instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului: CD a PTA 20/0.4KV ASCHILEAU MARE Lucrari pentru realizarea instalației de racordare: Dezlegare cablu 0.4kv plecare IP realizare circuit trifazat cu cablu AcyAby 3x240+120mmp, din CD a PTA 20/0.4KV Aschileu Mare pana la o firida de retea E 4, amplasata langa PTA , pe postament din beton, echipata cu SIST 401/400A, relegare cablu plecare IP. Din firida nou montatata realizare ciscuit cu cablu AcyAby 3x240+120mmp, pana la un FDM din PAFS, montat langa firida E4, echipat cu SIST intrare-401A/400A, cu intrerupatoar automat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit 3P+N, de tip MCB, avand In=125A, respectiv intrerupatoar automat cu protectie la curent diferential de defect, 4P, de tip RCCB, avand In=125A, Id=0.3A si DPST grup masura semidirecta cu transformatori de curent 100/5A si loc pentru contor electronic trifazat CE 5(6)A,cu curba de sarcina si modul de comunicatie.