

Servicii de măsurare rezistență de dispersie priză de pământ- Palatul de Justitie PH și Jud.Ploiesti

I.D.: 92950973

Data publicarii 06.02.24 Coduri CPV 45310000-3

Pretul estimativ: 3.950,00 RON - 3.950,00 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Se doreste verificarea PRAM pentru 79 buc. prize. Conținutul Dosarului de Verificare/Încercare PRAM •Comandă sau altă formă de colaborare economică (din care să reiasă datele de identificare a societății prestatoare) • Atestatul ANRE (în copie), Autorizația ANRE a electricianului executant șef de lucrare (în copie), Notă 1: Conform Normelor de protecția muncii lucrarea trebuie executată de către minim 2 persoane, una Calificată și Competentă (autorizată intern gradul IV SSM) și una Instruită (autorizată intern gradul II SSM) aceste taloane trebuie să fie asupra fiecărui electrician. Notă 2: În general aceste lucrări se execută pe bază de ITI-PM (instrucțiuni tehnice interne) aceste instrucțiuni trebuie să fie la echipa care execută lucrarea., Certificatul de Verif. Metrologică a aparatului cu care s-a efectuat măsurătorile. (în copie), Buletine de Încercare/Verificare (în Original) el trebuie să cuprindă următoarele: • Datele de identificare ale firmei atestată ANRE o Seria/Nr. • Data emiterii • Instituția care are în exploatare instalația, Identificarea instalației/părții de instalație sau echipamentul • Explicația pe scurt a măsurătorii/încercării (Ex: Prezentul raport privește inspectia echipamentului sau partii de instalatie electrica cu ajutorul metodei termografice) • Metoda folosită - se va specifica metoda folosită (se va indica procedura de lucru din Manualul Calității, care trebuie să existe în momentul lucrării) • Marca, tipul și seria aparatului folosit; • Seria/n