
SERVICII DE INTRETINERE SISTEM DETECTIE SI AVERTIZARE LA INCENDIU TRIMESTRIAL

I.D.: 69085130

Data publicarii	11.05.22	Coduri CPV	31625200-5 50413200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	7.500,00 RON - 7.500,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Conform legislatiei in vigoare (norme republicane, norme CE, normative si ordine ale Ministerului Apararii si Internelor), beneficiarii Sistemelor de detectie si avertizare la incendiu sunt obligati sa asigure buna functionare a acestor instalatii. Intretinerea se poate realiza doar de catre firme avizate de catre Inspectoratul de Situatii de Urgenta teritorial (IGSU) pentru Lucrari de instalare si intretinere, in baza unui contract de mentenanta si service. Mentenanta profilactica a sistemului de detectie si avertizare la incendiu, conform legislatiei in vigoare, trebuie efectuata trimestrial si sarcina contractarii cu o societate autorizata IGSU cade in sarcina beneficiarului lucrarii. Lista operatiunilor de mentenanta si frecventa acestora: Se fac teste zilnice, saptamanale si trimestriale. Verificarile zilnice si saptamanale se recomanda a fi facute de personalul de exploatare. Cele trimestriale si cele semestriale insa trebuie efectuate de catre o firma specializata. a) Operatiuni trimestriale Personalul de specialitate, in cadrul reviziei trimestriale trebuie sa execute urmatoarele operatiuni: Sa verifice inregistrările din jurnal si faptul ca toate sesizarile au fost rezolvate Sa verifice starea bateriilor si a sursei de alimentare. Sa testeze minim un dispozitiv din fiecare zona, pentru a verifica functionarea unitatii centrale. Aceasta testare se face astfel incat fiecare dispozitiv sa fie testat minim o data pe an. Sa verifice functionarea alarmei sonore. Sa efectuez
