

servicii de reparare instalatie gaze si centrala termica - Directia generala vamala - Laboratorul vamal central.

I.D.: 17099253

Data publicarii	13.01.17	Coduri CPV	71324000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.01.17	Pretul estimativ:	7,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------

Descriere: Lotul I. Remedierea defectiunilor produse la instalatia de gaze naturale aferenta Laboratorului vamal central, conform Notei de constatare din 16.12.2016: - procurare si montare kit detectie gaze 1 1/2 (1 buc. electrovana +1 buc. senzor detectie) în încăperea de la etaj unde este instalata masina de aragaz - 1buc; - procurare si montare conducta gaz 1 1/2 - 13 ml; - procurare si montare bride suport conducta - 3 buc.; - procurare si montare dopuri 1 1/2 - 3 buc; - revizie instalatie de utilizare gaze naturale aprox.75 ml, 7 consumatori (dupa orice accident tehnic care poate afecta instalatia) cu depunerea la operatorul de gaze a fisei de evidenta lucrari, Lotul II. a). Achizitionarea unei pompe de recirculare marca DAB model A80/180 XM si montarea acesteia la unitatea numarul unu a centralei termice marca Riello Condexapro (100KW) aflata în dotarea Laboratorului vamal central. Caracteristici tehnice pentru pompa de recirculare: - electropompa de circulatie agent termic, pentru ape conven?ional curate, fara particule solide, nevâscoase, montata pe conducta; - debitul: Q = 0,6 - 8,7 mc/h; - înaltimea de pompare: H = 0,7 - 7,4 Mca; - motor electric: 1 x 230 V / 50 Hz; - operare în trei trepte de viteza, putere treapta 1,2,3: 218W, 260W, 256W; - curent nominal maxim: 1,08 A; - turatia maxima: 2710 rpm; - dimensiuni L x l x H: 180 x 175 x 165 mm; - volum apa: 0,0066 mc; - greutate: 5,2 kg; - racord pompa : 1 1/4 F(racord olandez MTE085); - temperatura lichid: -10 - +110 gr. C ; - presiune max. de lucru: 10 bar; - motor cu autoprotectie; - rezistent chiar în cazul functionarii pe uscat b) verificarea tehnica periodica (VTP) si obtinerea autorizatiei ISCIR pentru centrala termica marca Riello Condexapro (100KW) instalata la Laboratorului vamal central.
