

---

## SERVICE POST DE TRANSFORMARE 100KVA AN 2024 SCMUT

I.D.: 92048138

---

Data publicarii	15.01.24	Coduri CPV	45259000-7 50711000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	13.500,00 RON - 13.500,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Sc ELECTROPROD TIM srl va efectua o singura revizie generala pe an. Revizia va consta in urmatoarele operatiuni: 1.Verificare anvelopa (cladire) Post de transformare; 2.Verificare rezistenta de dispersie a prizei de pamant; 3.Inspectie prin termoviziune echipamente electrice aferente Post de transformare; 4.Verificare echipamente de medie tensiune; 5.Verificare Transformator de putere; 6.Verificare Tablou de distributie; Aceste verificari vor include urmatoarele proceduri: 1.VERIFICARE ANVELOPA POST DE TRANSORMARE: - verificarea aspectului exterior al peretilor si al acoperisului; - verificarea inchiderii corecte a usilor de acces, a starii garniturilor de etansare; - indepartarea stratului de praf si a eventualelor depuneri de pe plasele de inox ale geamurilor de ventilatie din compartimentul transformatorului; - verificarea existentei unei ventilatie corespunzatoare; 2.VERIFICAR REZISTENTA DE DISPERSIE A PRIZEI DE PAMANT: -masurarea si verificarea prizei de pamant a instalatiei electrice(masurarea de dispersie a prizei de pamant) -masurarea si verificarea continuitatii centurii de impamantare; -masurarea si verificarea continutului nulului de protectie de la centru de impamantare la TG; -masurarea si verificarea continuitatii de protectie de la TG,la tabloul general al spitalului; -masurarea si verificarea continuitatii nulului de pprotectie de la tablourile electrice la consumatori si prize; Tine loc de comanda ferma.

---