

Comanda scrisa avand ca obiect achizitia de Servicii de reparare, intretinere(cod CPV 505323006) si punere în functiune(cod CPV 5111200-5) generatoare de curent, aflate la sediile OJ Dolj, OJ Mehedinti, OJ Hunedoara, OJ Caras Severin.

I.D.: 23786751

Data publicarii	10.11.17	Coduri CPV	5111200-5
-----------------	----------	------------	-----------

Termenul limita pentru depunere:	17.11.17	Pretul estimativ:	4.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Date de identificare a grupurilor electrogene: - KIPOR KDE 12STA 10 KVA, diesel - OJ Dolj, strada Buzia?, nr. 53, Craiova - KIPOR KDE 12STA 10 KVA, diesel - OJ Mehedin?i, strada Soveja, nr. 59A, Drobeta Turnu Severin - KIPOR KDE 12STA 10 KVA, diesel - OJ Hunedoara, strada Brîndu?ei, nr.1C, Deva - KIPOR KDE 12STA 10 KVA, diesel - OJ Cara? Severin, strada 24 Ianuarie, nr. 16, Re?i?a

Obiectul serviciilor de reparare ?i între?inere: - revizie grup electrogen (care sa includa revizie motor ?i instala?ie de automatizare) - punere în func?iune generatoare - cablarea generatoarelor la tabloul de comanda, verificare ?i instalare panouri pentru automatizare, inclusiv materialele ?i accesoriile necesare punerii în func?ie - repara?ii în urma diagnosticarii prealabile, la sesizarea prestatorului cu ocazia reviziei sau la solicitarile beneficiarului Cerin?e minime obligatorii: Prestatorul se obliga sa efectueze instalarea ?i o revizie tehnica cu schimb de consumabile; Fiecare revizie tehnica va cuprinde obligatoriu urmatoarele operatii: - verificare scurgeri combustibil, lubrifiant - cura?are canale radiator - înlocuire ulei, filtru de ulei, filtru de aer, filtru combustibil, antigel - verificare presiune lubrifiant - verificare sistem de admisie a aerului - verificare tensiune curele de transmisie (stare curele) - verificare tensiune de ie?ire a generatorului - verificare instala?ie electrica ?i de comanda - verificare daca apar fisuri în ?evile de ulei ?i aer ale turbinei - verificare canale de admisie a aerului - cura?are rotor de ventila?ie ?i difuzor turbina - verificare toleran?a rulmen?i - verificare injectoare ?i toleran?a supapelor - verificare/cura?are sistem de racire - verificare demaror ?i alternator de încarcare a bateriei - verificare tampoane anti-vibra?ii - verificare integritate motor, cablurile acestuia; Alte cerin?e: - calitatea si cantitatea uleiului în conformitate cu fisa tehnica. - tipul filtrelor în conformitate cu fisa tehnica. - piesele vor fi de origine sau echivalentul originalului Prestarea serviciilor se va face dupa un program stabilit împreuna cu personalul ANCOM din cadrul oficiilor judetene; Prestarea serviciilor va fi receptionata pe baza de Proces- verbal de receptie prin care beneficiarul va confirma efectuarea serviciilor de catre prestator, pentru fiecare locatie. Plata se va efectua numai dupa receptionarea serviciilor prestate, în baza facturilor transmise de prestator, primite si acceptate de beneficiar, în termen de maxim 30 de zile de la data semnarii fara obiectiuni a proceselor verbale de receptie; în situatia în care facturile sunt primite dupa semnarea proceselor verbale de receptie, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturilor;