
Verificare instalatie electrica ,prize de pamant,paratonera scoala

I.D.: 50924194

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.10.20 | Coduri CPV | 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.523,02 RON - 2.523,02 RON

Descriere: Desfacut piesa de separatie si inlocuit suruburilecorodate-30 buc\$verificat si masurat prize de pamant,eliberat buletine PRAM-8 buc,verificat iluminat de siguranta sub tensiune-30 buc:verificat iluminat de siguranta in cantina-3 buc:verificat conexiunile contactelor de la bornele tabloului electric si nulul de impamantare-15 buc:demontat corpuri il.defecte-6 buc:montat corpuri iluminat dupa reparatie-6 buc:verificat tablou sub tensiune-3 buc
