



Servicii de analiza ulei la transformatoare aflate in exploatare la CNE Cernavoda si interpretarea buletinelor de analiza

I.D.: 41322984

Data publicarii	21.01.20	Coduri CPV	71620000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	82.234,00 RON - 82.234,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: In scopul evaluarii starii tehnice a transformatoarelor aflate in functionare la CNE Cernavoda se vor efectua urmatoarele tipuri de analize: - analiza completa a uleiului in conformitate cu normativul PE 129/1999 – 16 prelevari de probe, analiza si interpretare rezultate; - analiza gaze dizolvate in uleiul din cuva transformatorului – 16 prelevari de probe, analiza si interpretare rezultate; - analiza gaze dizolvate in uleiul din cuva ruptorului comutatorului de ploturi al transformatorului (analiza gaze dizolvate in cuva comutatorului de ploturi) – 12 prelevari de probe, analiza si interpretare rezultate; - analize compusi furanici – 16 prelevari de probe, analiza si interpretare rezultate; - analize cantitative de compusi corozivi ai sulfului, conform IEC 62697-1/2012 – 16 prelevari de probe, analiza si interpretare rezultate; - analize suplimentare – pentru analizele de ulei efectuate care nu au rezultate concludente (diferenta foarte mare intre rezultatele analizei precedente si a analizei actuale), repetarea prelevarii probelor si a interpretarii rezultatelor se va face prin grija Prestatorului in termen de maxim 3 zile de la data constatatii diferenței. Se estimeaza un numar de 10 prelevari de probe, analiza si interpretare rezultate, cate 2 (doua) pentru fiecare tip de analiza.
