

## **Achiziția publică de lucrări de "Alimentare cu apă a localității Pădureni, comuna Moacșa, județul Covasna - Finalizarea execuției"**

I.D.: 46487544

---

Data publicarii	20.05.20	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 776.409,00 RON - 776.409,00 RON

---

Descriere: LUCRARI NEFINALIZATE : 1. Sistemul proiectat va fi alimentat de la : a - izvorul "Beseneu" - existent, se va reabilita. Este amplasat in partea vestica a satului Padureni - ramas de executat partial b - put forat in curtea caminului cultural, proiectat, aflat in domeniul Comunei Moacsa. Este amplasat in centrul satului Padureni. 2. Aductiunea: a - de la izvor : 28 m pana la statia de tratare Apa va fi pompata, de la captarea izvorului, printr-o pompa submersibila. Caracteristicile pompei: Q = 2 l/s; H = 30 m H2O. Conducta: PEID Dn 63mm, Pn 6 bari. 3. Statie de tratare: S-a prevazut statie de tratare containerizata, cu filtre , aparat de clorinare si sterilizare cu UV. Dimensiuni container : 6 x 2,5 x 2,5m. Se va amplasa langa rezervor, in partea vestica a satului Padureni. 4. Rezervorul : Volumul util al rezervorului va fi de 300 mc, ce va cuprinde si rezerva pentru incendiu. Se va amplasa, in partea vestica a satului Padureni. 5. Statia de pompare : Se va monta in camera anexa rezervorului, pentru asigurarea presiunii pe toata reseaua de distributie. Grupul depompare se va compune din 2 pompe, si va avea caracteristicile : Q = 5 l/s; H = 20 m H2O. 6. Reteaua de distributie: Se vor monta hidranti - 5 buc, si cisele stradale: 9 buc. Caracteristicile tehnice și de calitate a lucrărilor ce se vor realiza sunt specificate în Caietele de sarcini ale documentației tehnico-economice parte integrantă a documentației de atribuire. ATENȚIE: LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI, DETALIILE DE EXECUȚIE, PIESELE SCRISE ȘI DESENATE, CAIETELE DE SARCINI AFERENTE, STUDIILE DE SPECIALITATE SE REGĂSESC IN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, PARTE A DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE.

---