
Revizie instalatie IVAC - 3 complete

I.D.: 38043880

Data publicarii	26.08.19	Coduri CPV	50000000-5 71315410-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Verificarea tehnica a intregului echipament care sa cuprinda minim urmatoarele operatiuni : Verificare sistem automatizare HVAC. Verificare trasee, conducte, tubulatura. Verificare agregat HVAC. Verificare centrale de tratare a aerului. Verificare umidificatoare cu abur saturat . Verificare atenuatoare de zgomot . Verificare baterii de incalzire. Verificare registre autoreglante pentru debit constant . Verificare terminale filtrante echipate cu filtru H14 si respectiv U15 (pass-boxuri). Verificare grile de aspiratie . Verificare clapete de inchidere . Verificare tubulatura, racorduri. Verificare unitati filtroventilante . Verificare racorduri de distributie a aerului. Pentru o evaluare corecta a instalatiei se va pune la dispozitia potentialilor evaluatori documentația tehnica a echipamentului. Cerinte minimale: Firma sa prezinte dovada experientei in camere curate. Firma sa prezinte in urma verificarilor "Procesul Verbal de evaluare tehnica" si o evaluare financiara pentru fiecare operatiune si pentru fiecare reper (piesa) care necesita a fi schimbat. Firma sa prezinte metodele tehnice de remediere.
