

"REȚEA CANALIZARE COMUNĂ, ÎN COMUNA VLĂDENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA"

I.D.: 95376109

Documente participare:

- 3. Sectiunea III_Modele de formulare Canalizare Comuna Vladeni-semnat.doc
- Caiet de sarcini Comuna Vladeni canalizare-semnat.docx
- Clauze contractuale- proiectare si executie-semnat.pdf
- CU si Avize-semnat.pdf
- PARTE DESENATA-compressed-semnat.pdf
- STUDIU DE FEZABILITATE VLADENI REV 1-compressed-semnat.pdf
- FisaDate_DF1210365.pdf
- 2.Sectiunea II_Instructiuni pentru ofertanti canalizare Vladeni-semnat.doc
- DUAE_CERERE_273680.xml

Data publicarii	03.04.24	Coduri CPV	45232400-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	24.04.24	Pretul estimativ:	11.481.645,60 RON - 11.481.645,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectul prevede realizarea unei Rețele de canalizare gravitacionala pe o lungime totala de 10915 m din care conducta PVC cu diametrul de DN250 SN8 cu lungimea de 9428 m si conducta PVC cu diametrul de DN315 SN8 cu lungimea de 1487 m. Rețeaua de canalizare menajeră proiectată se va alcătui din tuburi PVC SN8, Dn 250 mm si 315 mm pozate pe un strat de nisip cu o grosime de 10 cm. Stabilirea schemei conductelor pentru canalizare s-a făcut urmărind încadrarea acestora în teren, atât sub aspectul asigurării în plan cât și în profil în lung, a unor condiții optime pentru dimensionarea economică a rețelei cât și pentru condițiile de evacuare aapei din gospodării. De-a lungul rețelei de canalizare s-au prevazut un numar de 306 camine de vizitare, un numar de 492 de racorduri cu lungimi diferite cuprinse între 2 și 7m, 7 statii de pompare ape uzate menajere prevazute pentru transportul apelor uzate la statia de epurare, conducta de refulare în lungime totala de 2166 m având diametre cuprinse între 75-110. Pentru epurarea apelor uzate menajere se alege utilizarea unei stații de epurare modulare compacte, care poate prelua și epura un debit mediu de 300 m³/zi. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor.
