

Mentenanta sistem antiincendiu

I.D.: 65643651

Data publicarii 28.01.22 Coduri CPV 50600000-1 50532000-3 50413200-5

Pretul estimativ: 3.800,00 RON - 3.800,00 RON

Descriere: Servicii de verificare si intretinere trimestriala sistem detectare, semnalizare si alarmare incendiu ce presupune: -Stare integritate sistem -Tensiune alimentare a surselor (baza si rezerva) -Stare de functionare generala -Functionare semnalizare optica si acustica - Functionare detectoare punctuale si liniare -Functionare declansatoare manuale-butoane - Degajarea spatiului din jurul detectoarelor si butoanelor -Intretinere preventiva a centralei - Verificat panou sinoptic, daca este cazul Mentenanta semestriala instalatie desfumare mecanica ce include: 1.Verificare comanda echipamente actionare desfumare mecanica 2. Inspectare echipamente de actionare desfumare mecanica 3. Identificare flux de aer de compensare Mentenanta semestriala instalatie stingere incendii cu maxim 12 hidranti interiori ce presupune: --verificare si intretinere hidranti interiori -verificare garnituri - verificare indicatoare de marcare hidranti - verificare/manevrare robineti - verificare si intretinere iluminat de siguranta marcaj hidrant - verificare statie pompe Mentenanta semestriala pentru maxim 5 hidranti exteriori ce presupune: -verificare si intretinere hihidranti exteriori -verificare garnituri -verificare indicatoare de marcare hidranti - verificare/manevrare robineti
