

Serviciul de verificare anuală a instalației de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune la TG3 (conducta GN de la flanșa ieșire compresor gaz ELT 321/900 la armătura de intrare în turbogeneratorul TITAN 130 S)

I.D.: 51940614

Documente participare:

- DOC261120-26112020092016.pdf
-

Data publicarii	26.11.20	Coduri CPV	50531200-8 71630000-3 76600000-9
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere: 02.12.20

Descriere: Date tehnice conductă: - conducta tehnologică: T-GN-001 -100; - producător: ENERGOFOR; - diametru: DN 100; - temperatura maximă 50 °C; - lungime: 93,6 m; - presiune maximă: 25 bar; - tip fluid: GN Operatorii economici trebuie să fie autorizați ANRE pentru nivelul de presiune Gaze Naturale >6 bar.
